

가답안 변경 사유서

시행정보	시행년도 2019년	시행등급 기사	시행회차 제1회	시행일 3월 3일
문제정보	종목명 공조냉동기계산업기사	과목명 전기제어공학	문제번호 A형 71	문제번호 B형 73
답안 변경	기존 ②		변경 ① ② ③ ④	
변경사유	<p>문제를 풀기 위한 조건인 저항 값이 누락되어 정답을 구할 수 없음. 따라서, 가답안 “②”을 → 정답 “①, ②, ③, ④”로 변경.</p>			

가답안 변경 사유서

시행정보	시행년도 2019년	시행등급 기사	시행회차 제1회	시행일 3월 3일
문제정보	종목명 공조냉동기계산업기사	과목명 전기제어공학	문제번호 A형 75	문제번호 B형 67
답안 변경	기존 ①		변경 ① ②	
변경사유	<p>비례 동작 제어계와 비례 미분 동작 제어계는 오차에 대한 비례 제어 이득이 곱해진 만큼 잔류 편차가 발생한다. 따라서, 가답안 “①”을 → 정답 “①, ②”로 변경.</p>			